Città Metropolitana di Bologna

Comune di Castel Maggiore

Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000 approvato con Delibera del C.C. n.6 del 30/01/2008

Proposta di Accordo Operativo ai sensi dell'art. 38, L.R. 24/2017

RELATIVO AL COMPARTO DI PRG 8 - TREBBO DI RENO

PROGETTISTI GENERALI:

Arch. Fabio Conato
via Oreste Regnoli 42 - 40138 Bologna-tel. 051-399541

Ing. Stefano Marzadori
via Enrico Mattei 14 - 40054 Budrio (BO)-tel. 051-802601

CONSULENTI E PROGETTISTI SPECIALISTICI:

-Rete pubblica Illuminazione: P.I. Renzo Tedeschi
-Rete fognaria: Ing. Andrea Bolognesi
-Relazione geologica e geotecnica: Dott. Michele Dall'Olmo
-Rilievi, Topografia e catasto: Geom. Camillo Dal Pozzo
-Acustica: Ing. Franca Conti

ATTUATORI:

Ferruccio Frascari SpA
C.F. e P. IVA 00892050378

Geco Srl
C.F. e P. IVA 02402081208

Wall Srl
C.F. e P. IVA 02651181204

Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata
Raimondo Boccia

Segretario Generale:
Monica Tardella

Responsabile del 4° settore "Edilizia e Urbanistica"
Giovanni Panzieri

C - Progetti definitivi delle dotazioni territoriali:
opere di urbanizzazione primaria e allacciamenti
Rete fognaria acque reflue

C.04.01	Varie	Novembre 2018

aggiornamento Marzo 2020



PLANIMETRIA Scala 1:1000

LEGENDA FOGNATURE	
N	FOGNATURA D'URBANIZZAZIONE ESISTENTE PER ACQUE NERE A SERVIZIO DEL COMPARTO 8
●	POZZETTI D'ISPEZIONE FOGNATURA D'URBANIZZAZIONE ESISTENTE A SERVIZIO DEL COMPARTO 8
	FOGNATURA DI PROGETTO PER ACQUE NERE IN PVC TIPO SN8 SDR 34 CON RINFIANCO IN SABBIA Ø250 mm p min 0.5%
●	POZZETTI D'ISPEZIONE DI PROGETTO (DIM. INT. 70x70 cm)
	PORZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA ESISTENTE PREDISPOSTA

POZZETTO D'ISPEZIONE PRE-FABBRICATO IN C.A.V. (DIM. INT. 80x80 cm.)



L	800
s1	200
s2	200

FIGURE ESPRESSE IN MM.



I POZZETTI SONO GETTATI IN OPERA CON SPESSORI ED ARMATURE VERIFICATI A CALCOLO STATICO OVVERO REALIZZATI IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO VERIFICATI IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DI CARICHI STATICI. IN OGNI CASO AL LIMO INTERNO ANDRA' EFFETTUATO UN TRATTAMENTO PROTETTIVO CON DUE MANI DI RESINE EPOSSICATRAMOSE DI SPESSORE MINIMO 0.60 mm.

SEZIONE TIPO CONDOTTO IN PVC TIPO SN8 SDR34 SECONDO NORME UNI EN 1401-1



SPESSORI MINIMI DEI CONDOTTI (IN MM.) -P.V.C.-										
Ø INT.	110	125	140	160	200	250	315	400	500	630
L/H	510	525	540	560	600	650	715	800	900	1030
A	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
SPESS.	3.2	3.7	4.7	4.7	5.9	7.3	9.2	11.7	14.6	18.4